Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska Fundusz Spójności

Ostrów Wielkopolski dn. 22.05.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), na zadnie pn.: „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: strefowanie sieci wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego".

oznaczenie sprawy BZP/STREF/TS/08/2019

Pytanie 1:
Prosimy o wskazanie współrzędnych geograficznych lokalizacji punktów pomiarowych w celu rzetelnej wyceny prac związanych z instalacją punktu pomiarowego.

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie posiada współrzędnych geograficznych lokalizacji punktów pomiarowych.

Pytanie 2:
Brak informacji cd. głębokości istniejącej sieci wodociągowej – prosimy o uzupełnienie informacji na jakiej głębokości znajduje się sieć wodociągowa w danym punkcie pomiarowym.

Odpowiedź 2:
Zamawiający nie posiada informacji na jakiej głębokości znajduje się sieć wodociągowa w danym punkcie pomiarów.
Zamawiający szacuje głębokości punktów pomiarowych między 1,40 m – 2,40 m.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający posiada lub będzie posiadał wszystkie pozwolenia i zgodny na prowadzenie prac w ramach niniejszej inwestycji – pozwolenia na budowę, decyzje administracyjne, zgody na prowadzenie robót w pasach drogowych, itp.?

Odpowiedź 3:
Zamawiający uzyska zezwolenia na zajęcie pasów drogowych oraz pokryje opłaty związane z zajęciem pasów drogowych.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający ma zgody właścicieli działek – posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Odpowiedź 4:
Obecnie Zamawiający nie posiada zgody właścicieli działek ani prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na zabudowę punktów pomiarowych.

Zgody zostaną uzyskane przez Zamawiającego po ustaleniu szczegółowych lokalizacji punktów pomiarowych.

Pytanie 5:
Prosimy o podanie na jakiej głębokości znajduje się woda gruntowa w każdym planowanym punkcie pomiarowym?

Odpowiedź 5:
Zamawiający nie posiada wiedzy na jakiej głębokości znajduje się woda gruntowa w każdym planowanym punkcie pomiarowym.

WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna

63-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: biuro@wodkan.com.pl; strona: www.wodkan.com.pl; NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343
rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapitał zakładowy: 51.186.750,00 zł (opłacony w całości)

Pytanie 6:
Czy w miejscach montażu armatury lub przepływomierzy jest możliwość odprowadzenia wody z rurociągu np. do kanalizacji deszczowej lub rowu?

Odpowiedź 6:
Możliwość odprowadzenia wody z rurociągu np. do kanalizacji deszczowej lub rowu, w miejscach montażu armatury lub przepływomierzy, istnieje jedynie wtedy, gdy pozwala na to ukształtowanie terenu oraz w przypadku gdy sieć wodociągowa jest położona odpowiednio w stosunku do sieci kanalizacji deszczowej.

Czy woda z rurociągu może zostać odprowadzona do sieci kanalizacji deszczowej bądź rowu, można stwierdzić jedynie po ustaleniu miejsc punktów pomiarowych i rozpoczęciu prac wykonawczych.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający w celu rozbudowy istniejącego oprogramowania udostępni Wykonawcy aktualne kody źródłowe aplikacji SCADA oraz wszystkie hasła do istniejących programów w celu samodzielnej rozbudowy przez Wykonawcę?

Odpowiedź 7:
Zamawiający udostępni wszystkie posiadane kody źródłowe.
Zamawiający nie posiada jeszcze kodów źródłowych, które są aktualnie realizowane w ramach zadania „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową, obejmujące: system monitoringu przepływu wody". Kody te Zamawiający będzie mógł udostępnić po zakończeniu ww. zadania tj. po terminie umownym czyli po 31.12.2019r.

Pytanie 8:
Prosimy o informację jakie licencje na oprogramowanie SCADA posiada obecnie Zamawiający (typ i wersja, ilość wolnych zmiennych, ilość wykorzystywanych zmiennych).

Odpowiedź 8:
Zamawiający posiada licencje na oprogramowanie SCADA Syndis RV, w zakresie obsługi 500 wielokanałowych rejestratorów.

Pytanie 9:
Czy w związku z rozbudową systemu SCADA konieczna będzie rozbudowa lub aktualizacja obecnie posiadanych licencji przez Zamawiającego? Jeżeli tak to prosimy o podanie licencji, które Zamawiający zamierza rozbudować lub zaktualizować w ramach tego zadania.

Odpowiedź 9:
W ramach dostawy ściany graficznej należy uzupełnić licencję typu klient, dla oprogramowania SCADA.

Pytanie 10:
Prosimy o potwierdzenie zgodnie zapisami SIWZ: „Wykonawca może rozbudować lub wykonać nowy system do mikrostrefowania sieci wodociągowej" (rozdział 3, strona 4 SIWZ) oraz w związku z tym faktem prosimy o usunięcie zapisu z Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Zamawiający nie dopuszcza zmiany istniejącego systemu SCADA." (strona 8 OPZ – załącznik nr 7).

Odpowiedź 10:
W związku z rozbieżnością wynikającą z zapisów SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający stwierdza, iż prawidłowe zapisy znajdują się w pkt k) str. 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w brzmieniu: „Powyżej wskazane doposażenia mogą się odbyć poprzez rozbudowę istniejącego oprogramowania, bądź w inny wskazany przez Wykonawcę sposób, który pozwoli na spełnienie powyższych wymagań. Zamawiający zastrzega jednak, że nie chce rezygnować z istniejącego oprogramowania SCADA, dlatego moduły pozwalające na korzystanie z ww. funkcjonalności powinny być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Zamawiającego", oraz nie usuwa zapisu ze str. 8 w brzmieniu: „Zamawiający nie dopuszcza wymiany istniejącego systemu SCADA".

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, wzoru umowy i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozdziału 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia .

Dyrektor ds. Technicznych
Zdzisław Marek

PREZES ZARZĄDU
Marek Karolczak