



WODKAN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski dn. 06.02.2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z budową, przebudową i przelączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Świerkowej i Wrzosowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie wymiany istniejącego wodociągu przy zastosowaniu technologii bezwykopowej – tj. crackingu statycznego?

Jeżeli Zamawiający zgadza się na wykonanie wymiany istniejącego wodociągu metodą crackingu statycznego, to jakie są wymagania co do stosowanych przy tej metodzie rur? Czy wystarczy, jeżeli będą to rury wykonane w całości z materiału RC, czy też mają one dodatkowo posiadać zewnętrzny płaszcz ochronny z PP?

Odpowiedz:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza stosowanie metod bezwykopowych. Przy wyborze metody bezwykopowej należy brać pod uwagę, że istniejący wodociąg posiada liczne przewężenia w zakresie średnic od 50mm do 100mm, różne materiały używane do budowy jak i późniejszych napraw, wiele opasek naprawczych.

Zamawiający wymaga przy stosowaniu metod bezwykopowych rur PEHD RC PN 10 średnicy 110mm,

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak

63 400 Ostrów Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90

e-mail: biuro@wodkan.com.pl

www.wodkan.com.pl

NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343

rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapitał zakładowy: 51.186.750,00 zł (opłacony w całości)

