ODPIS

Ostrów Wielkopolski, dnia 16.03.2017 r.

GGO.6630.73.2017

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1999 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2016.1629 ze zm.) w dniu 16.03.2017r.
w Starostwie Powiatowym, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła:

Renata Siwak, kierownik PODGiK działająca z upoważnienia nr 321/2014 wydanego przez Starostę Ostrowskiego.

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu/ ~~z przyłączami/ przyłącza~~	GGO.6630.73.2017
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu/ ~~z przyłączami/ przyłącza~~	Sieć kanalizacji sanitarnej
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu/ ~~z przyłączami/ przyłącza~~	Ostrów Wlkp., ul. Krotoszyńska
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	*Wodkan* *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji* *ul. Partyzancka 27* *63-400 Ostrów Wlkp.*
Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej	stacjonarny

* niepotrzebne skreślić

Za zgodność z oryginałem

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Geodezji, Kartografii i Rolnictwa
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

27.03.2017
DATA

PODPIS

15

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej: ODPIS

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Jerzy Urbaniak	Netia S.A.
ZAWIADOWCA Adam Rosada	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH w Ostrowie Wielkopolskim SEKCJA EKSPLOATACJI 63-400 Ostrów Wlkp., ul Słoneczna 16
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 737 99 80, faks 62 737 99 96 NIP 525 24 96 411 KRS 0000374001, REGON 142739519	KIEROWNIK Gazownia w Ostrowie Wlkp. Marek Janicki
URZĄD MIEJSKI 63-400 Ostrów Wielkopolski INŻYNIER MIASTA tel. 62 582 23 11	INŻYNIER INŻYNIER mgr inż. Dan. mgr inż. [illegible] Doliwerski B.
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Partyzancka 27 tel. (0-62) 738 77 00 – 738 77 12, fax 735 36 90 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 622-010-50-04 (5)	SPECJALISTA ds. eksploatacji oświetlenia Szymon Kubiak
[illegible] i Drogowe Spółka z o.o. [illegible] Wrocławska 71A tel. (62) 59[illegible]71, fax (62) 598 52 74 (7)	
[illegible] ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. 23 Stycznia 2 63-400 Ostrów Wielkopolski T +48 62 737 82 80 F +48 62 736 48 91 KRS 0000033455 NIP 583-000-11-90 Regon 190275904-00043	Inżynier Wiodący ds. Dokumentacji Energetycznej Artur Grzelak
Gmina i Miasto Odolanów NIP: 622-27-31-888 Zakład Usług Komunalnych 63-430 Odolanów, ul. Bartosza 7 Tel. 62 733 13 14	KIEROWNIK ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Odolanowie Grzegorz [illegible]ke

Za zgodność z oryginałem

24.03.2014
DATA PODPIS

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Rolnictwa
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

ODPIS

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków:

GGO.6630.73.2017

Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi i zalecenia	Stanowisko	Podpis
	Uzgadnia się z uwagami: - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych wł. Netia SA prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia SA, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Waryńskiego 25 - powiadomić o terminie rozpoczęcia robót Netię z wyprzedzeniem 14-dniowym, na fax. 22 338 3164 e-mail: nadzory@netia.pl	uzgadniam/ ~~nie uzgadniam*~~	
Netia S.A.		uzgadniam/ ~~nie uzgadniam*~~	Przedstawiciel Netia S.A. Jerzy Urbański
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH w Ostrowie Wielkopolskim SEKCJA EKSPLOATACJI 63-400 Ostrów Wlkp.	Bez uwag	uzgadniam/ ~~nie uzgadniam~~*	
URZĄD MIEJSKI 63-400 Ostrów Wielkopolski INŻYNIER MIASTA tel. 62 582 23 11	bez uwag	uzgadniam/ ~~nie uzgadniam~~*	INŻYNIER MIASTA mgr inż. Bolesław Bielach
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 737 99 80, faks 62 737 99 96 NIP 525 24 96 411 KRS 0000374001, REGON 142739519	W obrębie opracowania publiczna sieć gazowa średniego ciśnienia. UWAGA! Jest to główny gazociąg zasilający miasto. Wszystkie prace w obrębie sieci gazowej prowadzić ręcznie pod nadzorem Pracownika Gazowni Ostrów Wlkp.	uzgadniam/ nie uzgadniam*	
		uzgadniam/ ~~nie uzgadniam~~*	Gazownia w Ostrowie Wlkp. Kierownik Marek Janicki

* niepotrzebne skreślić

Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Przy skrzyżowaniach z siecią gazową zachować wymagania określone w normie PN-91/M-34501. Roboty ziemne w obrębie sieci gazowych wykonywać ręcznie. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci należy zgłosić do Rejonu Dystrybucji Gazu Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27 tel. 062 737-99-80. Regulacja wysokości armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

Za zgodność z oryginałem

DATA 24.05.2017

PODPIS

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków:

GGO.6630.73.2017

Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi i zalecenia	Stanowisko	Podpis
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Partyzancka 27 tel. (0-62) 738 77 00 – 738 77 12, fax 735 36 90 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 622-010-58-04 (5)	Uwagi: Uzgodniono projekt pod warunkiem uzgodnienia naniesionych zmian oraz zastosowania się do uwag: 1. o rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie dostawcę wody z jednoczesnym przedłożeniem uzgodnionego i zatwierdzonego projektu, 2. prace ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie, 3. włączenie do czynnej sieci może być wykonane na zlecenie Inwestora tylko przez WODKAN S.A., 4. przed zakryciem sieci instalacji wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz dokonać odbioru częściowego z udziałem przedstawiciela WODKAN S.A. 5. po zakończeniu robót dokonać protokólarnego odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji	uzgadniam/ ~~nie uzgadniam*~~	Dzikowski [illegible]
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	
OŚWIETLENIE Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. [illegible] ul. Wrocławska 71A [illegible] (7)	W pobliżu infrastruktury oświetlenia prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie naruszać sieci oświetlenia. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń zachować normatywne odległości od istniejącego kabla [illegible]. Ewentualne szkody oraz ewentualne kolizje [illegible] w trakcie prowadzenia prac Inwestor usunie własnym kosztem i staraniem	uzgadniam/ ~~nie uzgadniam*~~	SPECJALISTA ds. eksploatacji oświetlenia Szymon Kubiak
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	

* niepotrzebne skreślić

Za zgodność z oryginałem
27.03.2017 DATA .... PODPIS

Wielkopolski Urząd Wojewódzki [illegible] Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań

ODPIS

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków:

GGO.6630.73.2017

Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi i zalecenia	Stanowisko	Podpis
Energa operator ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie ~~Wielkopolskim~~ ul. Zamenhofa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski T +48 62 737 82 80 F +48 62 736 48 91 KRS 0000033455 ~~NIP 583-000-11-90~~ Regon 190275904-00043		uzgadniam/ ~~nie uzgadniam~~*	Inżynier Wiodący ds. Dokumentacji Energetycznej Artur Grzelak
	ENERGA – OPERATOR SA ODDZIAŁ W KALISZU REJON DYSTRYBUCJI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Uzgodniono lokalizację projektowanych obiektów w odniesieniu do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej Szczegółowy przebieg kabli ustalić w terenie na podstawie wykopów próbnych. Urządzenia nadziemne zinwentaryzować w terenie. Szczegółowe trasy kabli abonenckich i przyłączy kablowych uzgodnić z właścicielami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych przebieg projektowanych urządzeń uzgodnić na roboczo w RD Ostrów Wielkopolski. W miejscach bezpośrednich zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą kablową prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności po uprzednim powiadomieniu RD Ostrów Wielkopolski. Na czas wykonania robót (w szczególności przy wykopach szerszych niż 0,6m) występujące kable elektroenergetyczne zabezpieczyć przed obsunięciem. Kolizje i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Kolizje po wykonaniu podlegają odbiorowi przez RD Ostrów Wielkopolski. Zmiana trasy lub lokalizacji projektowanych urządzeń podlega ponownemu uzgodnieniu. Nie wyklucza się występowania w obrębie projektowanych urządzeń niezinwentaryzowanych sieci elektroenergetycznych. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez ENERGA – OPERATOR SA w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych powstałych podczas wykonywania robót pokrywa Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania	uzgadniam/ nie uzgadniam*	
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	
	ENERGA – OPERATOR SA ODDZIAŁ W KALISZU REJON DYSTRYBUCJI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM **Uzgodniono lokalizację projektowanych obiektów w odniesieniu do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej** W pobliżu napowietrznej linii elektroenergetycznej prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 Nr 80 poz.912) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401). Podczas prowadzenia prac budowlanych zachować wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami, np. w zakresie odległości, obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej oraz obowiązującymi normami . Nie należy naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej (m.in. słupów, kabli, złącz, przepustów). Prace w pobliżu tych elementów oraz w pobliżu linii napowietrznych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez ENERGA – OPERATOR SA w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych powstałych podczas wykonywania robót pokrywa Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania	uzgadniam/ nie uzgadniam*	

Za zgodność z oryginałem
DATA 27.03.2017
PODPIS

* niepotrzebne skreślić

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków:

GGO.6630.73.2017

Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi i zalecenia	Stanowisko	Podpis
STAROSTA OSTROWSKI Al. Powstańców Wlkp. 16 63-400 Ostrów Wlkp.	Informuję, iż według art. 28b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2016.1629)* inwestor lub projektant składa propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne *(tekst jednolity Dz.U.2016.1629)* znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne (...), a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych (...) podlega karze grzywny.	uzgadniam/ ~~nie uzgadniam~~*	Z up. STAROSTY *Renata Siwek* Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	
		uzgadniam/ nie uzgadniam*	

* niepotrzebne skreślić

Za zgodność z oryginałem
DATA
PODPIS

ODZIŁ

8

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli:

ODPIS

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
	Przedstawiciel Wójta Gminy Przygodzice
	Przedstawiciel Wójta Gminy Sośnie
	Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
	Przedstawiciel Wójta Gminy Sieroszewice
	Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
	Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
	Przedstawiciel Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
	Przedstawiciel PKP Energetyka S. A.
	Przedstawiciel PKP Utrzymanie Sp. z o. o.
	Przedstawiciel PKP Cargo S. A.
	Przedstawiciel TK Telekom Sp. z o. o.
	Przedstawiciel Orange Polska S. A.
	Przedstawiciel Przedsiębiorstwa PROMAX Sp. j.
	Przedstawiciel Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A.
	Przedstawiciel INEA S.A.
	Przedstawiciel Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S. A.
	Przedstawiciel Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A., Oddział w Odolanowie
	Przedstawiciel Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A., Oddział w Zielonej Górze
	Przedstawiciel G.EN.GAZ Energia Sp. z o. o.
	Przedstawiciel Gaz- System S. A.
	Przedstawiciel Anco Sp. z o. o.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział [illegible]
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Za zgodność z oryginałem

24.03.2017
DATA

PODPIS

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
	Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład w Kaliszu
	Przedstawiciel Energa Operator S. A., Oddział w Kaliszu,
	Przedstawiciel Usług Wodno – Kanalizacyjnych „Woda" w Przygodzicach
	Przedstawiciel Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Nowych Skalmierzycach
	Przedstawiciel Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach
	Przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie
	Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gorzycach Wielkich

Wojewódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Za zgodność z oryginałem

27.03.2017
DATA

PODPIS

GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD

POLECONY za dowodem doręczenia

3 L.

O.PO.Z-3.4341.57.2017.1.jg

Poznań, dnia 07.03.2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2017r. (data wpływu: 16.02.2017r.) złożonego przez WODKAN - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wlkp.

zezwalam

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200/160 mm w pasie drogowym drogi krajowej nr 36 (działka nr 1) w m. Ostrów Wlkp. (ul. Krotoszyńska), z zachowaniem następujących warunków:

1. Omawiane urządzenie lokalizować w sposób przedstawiony na dołączonym załączniku mapowym w skali 1:500.
2. Pod drogą krajową nr 36 omawiane urządzenie należy przeprowadzić metodą przecisku lub przewiertu, w rurze ochronnej, na głębokości min 1,5 m licząc od rzędnej niwelety drogi, do górnej krawędzi rury ochronnej. Zachować odstęp komory przeciskowej min 1,5 m od krawędzi jezdni z każdej strony.
3. Po zakończeniu prac chodnik należy odbudować w zakresie jego podbudowy i nawierzchni. Szczegółowe warunki odtworzenia chodnika uzgodnić odrębnym trybem z Rejonem w Kaliszu.
4. Należy zachować zgodne z przepisami odrębnymi głębokości i odległości od innych obiektów.
5. Prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z Rejonem w Kaliszu.
6. Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej i dostarczenia jej w formie elektronicznej do Rejonu w Kaliszu w terminie 30 dnia od zakończania robót.
7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel - art. 39 ust. 5 cyt. powyżej ustawy o drogach publicznych.
8. Projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym zaopiniowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu należy przesłać do tut. Oddziału celem zatwierdzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
9. O pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym, podanie szczegółowych warunków realizacji robót, związanych z wyrażoną w niniejszej decyzji zgodą oraz pobranie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót oraz z tytułu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej należy zwrócić się do Rejonu w Kaliszu Al. Wojska Polskiego 37, tel. 62 764-92-15, zgodnie z § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1264).
   Wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
10. Do wniosku należy dołączyć:
    - dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zm.),

Za zgodność z oryginałem

21.03.2017 DATA PODPIS

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

34

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz wymiary zewnętrzne rzutu poziomego lokalizowanej w pasie drogowym infrastruktury,
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, wykonany zgodnie z warunkami podanymi w pkt 8.

11. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej zostaną naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 7 cyt. powyżej ustawy o drogach publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014r. poz. 1608).
12. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z użyczeniem pasa drogowego drogi krajowej nr 36, na czas wykonywania robót, przy spełnieniu ww. warunków, co oznacza zgodę zarządcy drogi na dysponowanie gruntem działki nr 1 w m. Ostrów Wlkp. (ul. Krotoszyńska) na cele budowlane, o których mowa w niniejszej decyzji.
13. Warunki określone w niniejszej decyzji zachowują ważność przez okres 3 lat, od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) odstąpiłem od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Wydana decyzja nie podlega opłacie skarbowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 3 KPA stronie niezadowolonej z decyzji nie służy odwołanie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, skierowany do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, poprzez Dyrektora Oddziału w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU
inż. Tadeusz [illegible]

Otrzymuje:
WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wlkp.

Do wiadomości:
1. GDDKiA-O/Poznań
   Rejon w Kaliszu
2. aa.

Sprawę prowadzi:
Julita Gorczowska
tel. (061) 864-63-64
e-mail:jgorczowska@gddkia.gov.pl

Wojewódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

(00)359007731746743426

MZD- 7/UD/058/.../17 Ostrów Wielkopolski 02.03.2017r.

DECYZJA nr 58/UD/2017

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 21 ust. 1a ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r poz. 1440) oraz art. 104 i 107 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz.23 ze zmianami), z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, po rozpatrzeniu wniosku złożonego **27.02.2017r**. przez:

WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji SA
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski

o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia: **kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym ulicy **Żniwnej (dz. nr 27, obręb 0169)** w Ostrowie Wielkopolskim

zezwala się

na umieszczenie urządzenia: **kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym ulicy **Żniwnej (dz. nr 27, obręb 0169)** w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z przedstawioną dokumentacją

oraz przy zachowaniu następujących warunków:

1. wykop zasypać piaskiem zagęszczając warstwami do wymagającego wskaźnika zagęszczenia,
2. odtworzenie istniejącej nawierzchni,
3. roboty w pobliżu drzew prowadzić bez naruszania systemu korzeniowego,
4. w przypadku stwierdzenia kolizji kanalizacji z budową lub przebudową drogi lub chodnika, kanalizacja zostanie przebudowana staraniem i na koszt właściciela w terminie 3 tygodni od wezwania przez zarządcę drogi,
5. w przypadku nie umieszczenia w pasie drogowym urządzenia objętego niniejszą decyzją, przedmiotowa decyzja traci ważność w terminie 24 miesięcy od daty uprawomocnienia,

Za zgodność z oryginałem
24.03.2017
DATA PODPIS

Wielkopolski Wojewódzki
Wydział ... y i Mieszkalnictwa
Al. Niepodległości 16/18
61-715 Poznań

36

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od sporządzenia uzasadnienia.

Urządzenie umieszczane w pasie drogowym winno być staraniem Inwestora zinwentaryzowane geodezyjnie.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia,
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do Miejskiego Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwały nr XIX/273/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wlkp. na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu zostaną naliczone opłaty.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2B Ostrów Wielkopolski, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Miejski Zarząd Dróg a/a

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Ostrowa Wielkopolskiego
mgr inż. Marcin Wieruchowski
DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim

Za zgodność z oryginałem

27.03.2017
DATA PODPIS

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Infrastruktury
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

34

WODKAN S.A.
63-400 Ostrów Wielkopolski
03. 04. 2017
Dz. P/0571/17

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W POZNANIU
DELEGATURA W KALISZU

62-800 Kalisz
ul. Juliana Tuwima 10
tel. (62) 767 23 21
tel./fax (62) 757 64 21
http://poznan.wuoz.gov.pl/
e-mail. kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

Ka.5183.1192.2.2017

Kalisz, dn. 27.03.2017 r.

WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wlkp.

Dot. wniosku z dnia: 13.03.2017 r.
data wpływu 16.03.2017 r.

Dotyczy: **budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iż pozytywnie opiniuje przedmiotową inwestycję.

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatury w Kaliszu.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Kaliszu
Maria Matusiak

WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
tel. (0-62) 738 77 00 –738 77 12, fax 735 38 90
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 622-010-58-04 (5)
Za zgodność kserokopii z oryginałem
Ostrów Wielkopolski, dnia 19.04.2017 r.
podpis

Do wiadomości:

aa.

Sprawę prowadzi Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział [illegible]
Al. [illegible]
61-713 Poznań

39a