

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski – zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Wrocławskiej etap II, część 2”

Nr referencyjny: SW/KS/17/2021

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie jakie rury kanalizacyjne należy przyjąć do wyceny, ponieważ w dokumentacji technicznej mówi się o rurach PVC-U klasy S, **SDR 41**, natomiast w specyfikacji technicznej o rurach PVC-U klasy S, **SDR 34**.

Odpowiedz:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia jednoznacznie określił rodzaj rur: rury kanalizacyjne PVC kielichowe o średnicy 200/5,9mm. Grubość ścianki rur średnicy 200mm wynosząca **5,9mm**, jednoznacznie określa wartość współczynnika SDR (stosunek średnicy zewnętrznej rury do grubości ścianki).

PREZES ZARZĄDU

*Marek Karolczak*