



o rura ochronna dwudzielna
 ————— projektowany wodociąg

Rzędne posadowienia istniejącej studni ks zwerifikować w terenie.
 Rzędne posadowienia projektowanego kanału sanitarnego dostosować do rzędnych posadowienia studni oraz rzędnych terenu.

PROFIL KANAŁU SANITARNEGO PVC DN200		Skala: 1:200/100	
Temat:	BUDOWA SECI WODODCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ		
Adres obiektu:	63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Jochłowa		
Investor:	WODKAN PWiK SA Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27		
Projektant:	mgr inż. Gabriela Andrako	NR PRZYN. DO IZBY:	Podpis:
specj. inżynieria	upr. nr 300/DOS/10	DOS/IS/0037/11	
Sprawdzający	mgr inż. Witold Rogala	NR PRZYN. DO IZBY:	Podpis:
specj. instal. - inż.	upr. nr UAM.7342-55/92, UAM-8386/21/90	WKP/IS/4295/01	
USŁUGI PROJEKTOWE - GABRIELA ANDRAKA	Stadium: PB	Branoz: SANITARNA	Data: MARZEC 2021
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Bolko i Loko 4			Rys nr: 03