

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100

Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów
Wielkopolski
tel. (062) 769 5390,
gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl

WODKAN PWIK SA

ul. PARTYZANCKA 27
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Wasz znak: TTI/BL/1127/2020

Nasz znak: PSGPO.W318.763.0013.2020

z dnia 02.06.2020

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: **WIELKOPOLSKIE** Gmina: **OSTRÓW** Miejscowość: **OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. DOBRA, ŁAMANA**

dotyczy: **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYPROWADZENIAMI**

W odpowiedzi na pismo z dnia 14-05-2020 w sprawie j. w. przesyłamy jeden/kilka egzemplarz/y map/y z zaznaczoną istniejącą siecią gazową. Uzgadniamy przebieg projektowanej **BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYPROWADZENIAMI** przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osią gazociągu ustalających rzeczywistą trasę gazociągu oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Ze względu na kolizję wysokości projektowanych wyprowadzeń z gazociągiem średniego ciśnienia Inwestor zobowiązany jest wystąpić o warunki przebudowy dla odcinków T1 - K1, T3 – K3, T6 – K7. Zobowiązuje się Inwestora do uzyskania warunków przebudowy które należy uzyskać przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej. Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia winna odbyć się staraniem i kosztem Inwestora.
3. W miejscach zbliżeń z gazociągami należy zachować normatywną odległość zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640 stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem. W przypadku

uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

4. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowania z siecią gazową, stosując zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem (Dz. U. z 2013 poz. 640).
5. Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu.
6. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. __ (wybieramy Gazownię, pod którą podlega lokalizacja) w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
7. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z poważaniem

Z poważaniem

Załączniki:

- mapa sytuacyjna
- komplet map 1 EGZ.

Do wiadomości:

- a/a

Sprawę prowadzi:

PAWEŁ KORTUS, tel: (62) 769 5391

KIEROWNIK
Gazownia w Ostrowie Wlkp.
Marek Janicki