



PWINICA

połączyć z instalacją wody w budynku

P23'

Węzeł pomiarowo-rozliczeniowy

- wodomierz ALTAIR V4 2,5 DN15mm
- zawór antyskażeniowy EA DN25mm
- zawory odcinające DN25

GRANICA DZIAŁKI

P23

Przyłącze wody przedstawiono na PZT
Wymiana po trasie istniejącego przyłącza.

- przyłącze wody
- odcinek wykonać w formie przecisku

RZUT PIWNICY BUDYNKU PRZ UL. KASZUBSKIEJ 30 (dz. nr 74) LOKALIZACJA WODOMIERZA GŁÓWNEGO			Skala: 1:100
Temat:	BUDOWA SIECI WODODCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI		
Adres obiektu:	63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kaszubska dz. nr 84, 24 obręb 0028		
Inwestor:	WODKAN PWiK SA Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27		
Projektant: specj. instalacyjna	mgr inż. Gabriela Andraka upr. nr 300/DOŚ/10	NR PRZYN. DO IZBY: DOŚ/IS/0037/11	Podpis:
		NR PRZYN. DO IZBY:	Podpis:
USŁUGI PROJEKTOWE - GABRIELA ANDRAKA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Bolka i Lolka 4	Stadium: PW	Branża: SANITARNA	Data: SIERPIEŃ 2022
			Rys nr: 34