



Miejsce włączenia w wodociąg PE110

- nowierka na rury PE (trójnik siedłowy z nowierką + obejmą) 110/32:
- kombinacyjna zosowa DN32
- złączka przyłączeniowa zosowy do rury PE40
- obudowa teleskopowa
- płyta pokładowa
- skrzynka uliczna sztywne

Wzrost pomiarowo-rozliczeniowy

- wodomierz ALTR Y4 2,5 DN15mm
- zawór antykorozyjny EA DN25mm
- zawory odcinające DN25

PROFIL PRZYŁĄCZA WODY PE40 DO BUDYNKU PRZ. UL. KASZUBSKIEJ 36 (dz. nr 71)

Temat: BUDOWA SIECI WODODCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

Adres obiektu: 63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Kaszubska dz. nr 84, 24 obręb 0028

Investor: WODKAN PMIK SA Ostrow Wielkopolski ul. Partyzancka 27

Projektant: mgr inż. Gabriela Andraka

spec. instalacyjna: upr. nr 300/DOS/10

USŁUGI PROJEKTOWE: GABRIELA ANDRAGA 63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Bolka Lalka 4

Stadium: PW

Branda: SANITARNIA

Data: SIERPIEŃ 2022

Rys nr: 41

Skala: 1:100