

Wrocław, 06.10.2023 r.  
OS4-Os3c-552/539/2023

WODKAN  
P. W. i K. S.A.  
Ul. Partyzancka 27  
63-400 Ostrów Wlkp.

Dotyczy: uzgodnienia projektu technicznego dla sieci wodociągowej ul. Gorzycka Ostrów Wlkp. wskazanym na załączonym PZT.

Szanowni Państwo

[Handwritten signature]


PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Zachodni we Wrocławiu działając na podstawie pełnomocnictw PGE Energetyka Kolejowa S.A. w odpowiedzi na Państwa pismo nr TTI/BL/3234/2023 z dnia 02.10.2023 r. uzgadnia projekt techniczny dla sieci wodociągowej ul. Gorzycka Ostrów Wlkp. wskazanym na załączonym PZT z następującymi uwagami:

1. Na objętych dokumentacją terenach posiadamy infrastrukturę elektroenergetyczną, linie kablowe SN 15 kV AC naniesione na mapę.
2. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych będą wykonywane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
3. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, projekt i remont muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami.
4. Za wszelkie ewentualne straty spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. wynikłe podczas robót obciążony finansowo będzie wykonawca robót lub Inwestor. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii jak i kosztów odszkodowań na rzecz klientów PGE Energetyka Kolejowa S.A. za powstałe przerwy w świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.

5. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urządzenia elektroenergetyczne odkryte podczas prac należy traktować jako czynne i zgłosić do Organu wydającego uzgodnienie.
6. Wykonawca robót na 14 dni (roboczych) przed rozpoczęciem prac pisemnie powiadomi o tym PGE Energetykę Kolejową Obsługę Sp. z o.o., Obszar Serwisowy Zachodni, ul. Taczaka 10; 61-818 Poznań powołując się na niniejsze uzgodnienie.

Termin ważności w/w uzgodnienia upływa po dwóch latach od daty wystawienia.

Z poważaniem:

  
Dyrektor Obszaru  
Grzegorz Wciórka

\_\_\_\_\_  
podpis, pieczęćka

W załączeniu:

1. Mapa – 1 szt.
2. Faktura VAT – 1 szt.