



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski, ..... 26. 08. 2022

ON-NS.9011.1.86.2022

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), art. 3 punkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim  
uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych**

projekt budowlany:

**budowa sieci wodociągowej PE125  
w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Pułaskiego  
(dz. nr 51, 145, 100, 93 obręb 0096)**

**Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski**

### z zastrzeżeniami:

1. do budowy sieci wodociągowej należy stosować materiały dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, posiadające atesty PZH,
2. nie zezwala się na łączenie instalacji zaopatrywanej z sieci wodociągowej publicznej z innymi źródłami zasilania - lokalne ujęcia wody,
3. przed oddaniem projektowanego odcinka sieci wodociągowej do eksploatacji należy uzyskać pozytywny wynik badania wody.

### UZASADNIENIE

W dniu 23.08.2022r. wpłynął wniosek z dnia 18.08.2022r. wraz z projektem budowy sieci wodociągowej PE125 w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Pułaskiego (dz. nr 51, 145, 100, 93 obręb 0096) w celu uzgodnienia. Opracowanie: Usługi Projektowe – Gabriela Andraka, Ostrów Wielkopolski.

*niepodlega*

POLECA  
STWIERDZA  
NIEPODLEGA

[sekretariat.psse.ostrowwlpk@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.ostrowwlpk@sanepid.gov.pl) | [nadzor.zapobiegawczy.psse.ostrowwlpk@sanepid.gov.pl](mailto:nadzor.zapobiegawczy.psse.ostrowwlpk@sanepid.gov.pl)

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim  
Plac Stefana Rowińskiego 3 | 63-400 Ostrów Wielkopolski  
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  
tel. 62 737 89 18, 62 737 89 04  
tel. centrala 62 737-89-00  
NIP 622-10-51-625 | REGON 000300989  
BDO 000179595  
[www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski](http://www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski)  
psse-ostrowwlpk/SkrytkaESP

Dokumentacja obejmuje budowę sieci wodociągowej PEHD PN10 DSR17 o średnicy Dz125x7,4mm i długości 262,3m. Przewiduje się włączenie projektowanego odcinka sieci do wyprowadzenia wodociągu PE125 na skrzyżowaniu ul. Wysockiej w kierunku ul. Pułaskiego. Z drugiej strony projektowany wodociąg zostanie połączony z wodociągiem z rur żeliwnych DN100 w ul. Wrocławskiej.

Po wykonaniu prac montażowych należy przeprowadzić próby szczelności, dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim.

Otrzymują:

1. **WODKAN**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
ul. Partyzancka 27  
63-400 Ostrow Wielkopolski

2. A/a

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*mgr Joanna Cieszyńska*

M.W.

Nie podlega opłacie skarbowej  
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g  
ustawy z dnia 16.11. 2006r.  
o opłacie skarbowej

Kierownik Sekcji  
Zapobiegawczego Nadzoru  
Sanitarnego

*inż. Izabela Kłós*