






**LEGENDA**

-  Mieszki odgromowy wolnostojący h=5/6.5m na podstavie betonowej (dodatkowo przytwierdzony do konstrukcji paneli za pomocą drążków izolacyjnych)
-  Bednarka FeZn 30x4mm, jako uziom otokowy ułożona w wykopie na głębokości min. -1m
-  Połączenie skręcane - zabezpieczyć np. wazeliną techniczną
-  Połączenie spawane - zabezpieczyć taśmą zapobiegającą korozji
-  Panel fotowoltaiczny - zarys instalacji.

**UWAGA!**  
Każdy ze stołów połączyć z uzieniem 2 w dwóch niezależnych punktach (na początku i końcu stołu).

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| BRANŻA<br>ELEKTRYCZNA  |  | PROJEKTOWAŁ<br>Zdzisław Stachowiak |  |
| OPIS<br>Instalacja odgromowa - rzut instalacji wolnostojącej   |  | DATA<br>07-2023                    |  |
| MISJON<br>Budowa elektrycznej instalacji odgromowej w postaci wolnostojących młotów na dachach nr 20.21.22.23 i 29 objętych 0202.  |  | LACZNOŚĆ<br>840 x 297              |  |
| OBJĘTOŚĆ<br>ul. Budybalskich 5<br>63-400 Ostrow Wielkopolski,<br>tel./fax: (02) 720 37 14<br>e-mail: zdzislaw.stachowiak@gmail.com |  | MISJON<br>01-2024                  |  |
| MISJON<br>Instalacja odgromowa - rzut instalacji wolnostojącej   |  | MISJON<br>E09                      |  |
| MISJON<br>Instalacja odgromowa - rzut instalacji wolnostojącej   |  | MISJON<br>23/PV/01                 |  |