



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowie Wielkopolskim

ON-NS.9011.1.5.2024

Ostrów Wielkopolski, dnia 30-01-2024

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.), art. 3 punkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim
uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych**

projekt budowlany:

**budowa sieci wodociągowej
w ul. Strzeleckiej,
63-400 Ostrów Wielkopolski
(dz. nr 1/1, 2/1 obręb 0128)**

**Inwestor: WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski**

z zastrzeżeniami:

1. do budowy sieci wodociągowej należy stosować materiały dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, posiadające atesty PZH,
2. nie zezwala się na łączenie instalacji zaopatrywanej z sieci wodociągowej publicznej z innymi źródłami zasilania - lokalne ujęcia wody,
3. przed oddaniem projektowanego odcinka sieci wodociągowej do eksploatacji należy uzyskać pozytywny wynik badania wody.

UZASADNIENIE

W dniu 25.01.2024r. wpłynął wniosek z dnia 24.01.2024r. wraz z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej, 63-400 Ostrów Wielkopolski (dz. nr 1/1, 2/1 obręb 0128).

Opracowanie: Usługi Projektowe – Gabriela Andraka z miejscowości Gorzyce Wielkie.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim
Plac Stefana Rowińskiego 3 | 63-400 Ostrów Wielkopolski
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 62 737 89 18, 62 737 89 04
tel. centrala 62 737-89-00
sekretariat.psse.ostrowwlkp@sanepid.gov.pl | nadzor.zapobiegawczy.psse.ostrowwlkp@sanepid.gov.pl
NIP 622-10-51-625 | REGON 000300989
BDO 000179595
www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski
psse-ostrowwlkp/SkrytkaESP

Dokumentacja obejmuje budowę sieci w ul. Strzeleckiej, 63-400 Ostrów Wielkopolski (dz. nr 1/1, 2/1 obręb 0128).

Przedmiotem opracowania jest sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych polietylenowych PEHD PN10 SDR17 Dz125x7,4mm o łącznej długości L=80,0m. Przewidziano włączenie projektowanej sieci wodociągowej do wodociągu PE125 w ul. Strzeleckiej na dz. nr 1/1. Po wykonaniu prac montażowych należy przeprowadzić próby szczelności, dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225) należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

inż. Izabela Kłos
Kierownik Sekcji

Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski

2. A/a

J.Z.

Nie podlega opłacie skarbowej
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g
ustawy z dnia 16.11. 2006r.
o opłacie skarbowej

ASYSTENT

mgr inż. Joanna Zemka