

dotyczy: Remont wydzielonej komory fermentacyjnej WKF (2050m³) zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie.

Nr referencyjny REM/WKF/OŚ/13/2025

Pytanie nr 1:

W SWZ pkt 12.4. zamawiający pisze:

Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie remontu komory fermentacyjnej WKF o pojemności min. 2000m³,

Czy może być przedstawione zamówienie i na wykonanie nowej komory WKF z dachem stalowym stożkowym o pojemności min. 2000m³ z blach stalowych szkliwionych?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający będzie wymagał przedstawienia referencji lub poświadczenia na wykonanie **remontu lub nowej** komory fermentacyjnej WKF o pojemności min. 2000m³.

Zamawiający dopuści przedstawienie referencji na wykonanie nowej komory WKF z dachem stalowym stożkowym o pojemności min. 2000m³ z blach stalowych szkliwionych.

Pytanie nr 2:

W SWZ pkt 6.1. zamawiający pisze:

Opis szczegółowy prac do wykonania:

- montażu nowego ocieplenia i opierzenia zbiornika w zakresie wykonanego demontażu,

Proszę podać rodzaj opierzenia ocieplenia zbiornika. Jaki typ blachy trapezowej na ścianie, jej min. grubość, materiał i kolor. Na dachu przewidujemy opierzenie z blachy płaskiej. Czy tak może być?

Odpowiedź nr 2:

Należy zastosować ocieplenie z wełny mineralnej gr. 100mm o współczynniku przewodzenia ciepła min. 0,039. Jako opierzenie należy zastosować blachę stalową gr min 0,5 mm, trapezową na elewację, płaska na dach, ocynkowaną z powłoką matową w kolorze RAL 5021 (jeśli dostępny) lub w kolorze zbliżonym.

Pytanie nr 3:

Prosimy również o przesunięcie terminu składania ofert do 11.3.2025r.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert **do dnia 11.03.2025r. Godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.03.2025r. Godz. 12:30**. Zamawiający zmodyfikuje SWZ w zakresie zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert.

Dyrektor ds. Technicznych
PROKURENT

Zdzisław Marek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Ewelina Raszevska