

**WODKAN**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski dn. 25.05.2021.

dotyczy: Remont konstrukcji betonowej fermentera FER zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie.

Nr referencyjny REM/FER/24/2025

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza referencje na inny obiekt niż fermenter, jeżeli zadanie polegało na wykonaniu reprofiliacji systemem PCC i wykonano powłoki żywiczne

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza referencje na inny obiekt niż fermenter, w związku z powyższym dokonuje modyfikacji pkt 12.5 SWZ w sposób następujący :

Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem był remont powłok betonowych fermentera lub żelbetowych zbiorników/komór stanowiących element infrastruktury oczyszczalni ścieków.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza referencje z dłuższego okresu niż 5 lat, jeżeli zadanie polegało na naprawie zbiorników na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza referencji z okresu dłuższego niż 5 lat.

Pytanie nr 3:

W punkcie 12.5 SWZ Zamawiający określi następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej :

Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem był remont powłok betonowych fermentera.

Wnioskujemy o rozszerzenie zakresu doświadczenia poprzez możliwość wykazania się doświadczeniem w remoncie powłok betonowych żelbetowych zbiorników lub komór stanowiących element infrastruktury oczyszczalni ścieków.

Zapis wskazujący na konkretne przeznaczenie zbiornika znacząco ogranicza konkurencję w sytuacji gdy wykonywanie remontów i powłok chemoodpornych w innego typu zbiornikach i komorach gdzie również występuje zagrożenie korozji siarczanowej jest tożsame z wymaganym przez Zamawiającego.

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację pkt 12.5 SWZ w sposób następujący :

Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem był remont powłok betonowych fermentera lub żelbetowych zbiorników/komór stanowiących element infrastruktury oczyszczalni ścieków.

**WODKAN**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna

63-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90

e-mail: biuro@wodkan.com.pl; strona: wodkan.com.pl; NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343

rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr: 0000039816

kapitał zakładowy: 51.186.750,00 zł (opłacony w całości)

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza referencje na inny obiekt niż fermenter, w związku z powyższym dokonuje modyfikacji pkt 12.5 SWZ w sposób następujący :

Wykonawca wykaże (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego przedmiotem był remont powłok betonowych fermentera lub żelbetowych zbiorników/komór stanowiących element infrastruktury oczyszczalni ścieków.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania zamawiający dokona modyfikacji SWZ w pkt 12.5.

Dyrektor ds. Technicznych
PROKURENT

Zdzisław Marek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Ewelina Raszewska