

01/02/2026

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Remont wydzielonej komory fermentacyjnej WKF II (2050 m3) zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie.

Nr referencyjny REM/WKF2/OŚ/02/2026

PYTANIA I:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna za równoważną powłokę szklioną o poniższych parametrach:

a. grubość szklwienia: 340 - 500 mikronów.

Odpowiedz:

Zamawiający uzna za równoważną powłokę szklioną o parametrach: grubość szklwienia 340 – 500 mikronów.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający uzna za równoważne panele szklwione o parametrach jak poniżej:

a. grubość szklwienia wewnątrz zbiornika: 340 - 500 mikronów.

b. grubość szklwienia z zewnętrznej strony zbiornika: 160 - 500 mikronów.

Odpowiedz:

Zamawiający uzna za równoważne panele szklwione o parametrach: grubość szklwienia wewnątrz zbiornika 340 – 500 mikronów. Zamawiający nie uzna za równoważne panele szklwione o parametrach: grubość szklwienia z zewnętrznej strony zbiornika 160 – 500 mikronów. Zarówno z strony wewnętrznej oraz zewnętrznej zbiornika panele szklwione muszą mieć parametr: grubość szklwienia 340 – 500 mikronów.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów zbiornika w zakresie dopuszczalnym przez prawo budowlane, tj. +/-2% pod warunkiem zachowania wymaganych projektem pojemności zbiornika?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów zbiornika w zakresie dopuszczalnym przez prawo budowlane, tj. +/- 2% pod warunkiem zachowania wymaganych projektem pojemności zbiornika. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że nowy zbiornik musi zostać zamontowany na istniejącym fundamencie oraz być dopasowany komunikacyjnie do istniejącej klatki schodowej

Pytanie 4:

Czy Zamawiający uzna za równoważne lub lepsze powłoki szklwione, które po produkcji a przed montażem przeszły poniższe zakładowe testy jakości (bez względu na grubość szklwienia, która nie musi stanowić o ostatecznej jakości powłok), oraz posiadają następujące cechy:

a. zakres zastosowania pH 1-14

b. 3 powłoki szklwienia, 2 wypalania

c. test przewodności 1500V, zero przebiecia prądu

d. właściwości powłoki przekraczają wymagania EEA 7.20

e. właściwości zgodne lub przekraczające wymagania normy AWWA D103-19 - section 12.4

f. właściwości zgodne lub przekraczające wymagania normy EN ISO 28765:2022

Odpowiedz:

Zamawiający nie uzna za równoważne lub lepsze powłoki szklwione, które po produkcji a przed montażem przeszły testy jakości o powyższych cechach.

PYTANIA II:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna za równoważny lub lepszy i dopuści wykonanie zbiornika WKF w całości ze stali czarnej gatunku s355, spawanego na placu budowy, zabezpieczonego odpowiednimi powłokami zapewniającymi odpowiednią ochronę gwarantującą wieloletnią bezawaryjną pracę.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zbiornika w całości ze stali czarnej gatunku s355.

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak