

19-02-2026!

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Remont wydzielonej komory fermentacyjnej WKF II (2050 m3) zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie.

Nr referencyjny REM/WKF2/OŚ/02/2026

PYTANIA I:

Pytanie 1:

Przyległe do zbiornika WKF jest pomieszczenie odwadniacza, do którego wchodzi rurociąg biogazu. W ramach demontażu istniejącego zbiornika jest konieczne i demontaż pomieszczenia odwadniacza.

Czy w ramach zakresu robot wykonać nowe pomieszczenie razem z drzwiami? Czy technologiczne wyposażenie w pomieszczeniu zostanie istniejące?

Proszę o podanie wymiarów pomieszczenia i specyfikacji obudowy pomieszczenia. Czy wystarczy tylko obudowa z płyt trapezowych jak obudowa ocieplenia komory WKF2 lub z płyt warstwowych o jakiej grubości.

Odpowiedź:

Należy wykonać nowe pomieszczenie odwadniacza razem z drzwiami, technologiczne wyposażenie pozostaje istniejące.

Zamawiający dopuszcza wykonanie obudowy pomieszczenia odwadniacza z płyty trapezowej, wełna od środka, blacha gładka ocynkowana lub z płyty warstwowej o grubości min. 10 cm. Wymiary pomieszczenie odwadniacza 170 cm x 210 cm, wysokość 320 cm do 350 cm.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że przegląd stanu dna betonowego WKF II oraz wszelkie niezbędne naprawy dna wynikające z przeprowadzonej kontroli będą w zakresie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ po stronie Zamawiającego będzie ocena stanu technicznego dna zbiornika i jego naprawa w niezbędnym zakresie.

Pytanie 3:

Zakres prac obejmuje nową instalację odgromową – część nadziemna. Część uziemiająca (uziemiaenie) zostanie istniejąca. Jeżeli po dokonaniu pomiarów okaże się, że uziemiaenie nie ma wymaganej rezystancji, konieczna będzie naprawa istniejącego uziemiaenia.

Proszę o potwierdzenie, że niezbędna naprawa istniejącego uziemiaenia będą w zakresie Zamawiającego

Odpowiedź:

Należy wykonać nową instalację odgromową część nadziemną. Po przeprowadzeniu pomiarów uziomu otokowego, w przypadku uzyskania wyników negatywnych, Zamawiający dokona wymiany uziomu otokowego we własnym zakresie.

PYTANIA II:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniony przez Wykonawcę warunek posiadania polisy ubezpieczeniowej na dzień podpisania umowy lub rozpoczęcie prac, a nie na dzień złożenia oferty?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 14.1 SWZ Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku gdy oferta oceniona jako najkorzystniejsza nie będzie spełniała warunków na dzień otwarcia ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt. 12 SWZ. Oznacza to, że m.in. polisa ubezpieczeniowa musi być aktualna na dzień złożenia lub wezwania.

PREZES Zarządu

Marek Karolczak