




Schemat węzła nr W1



Schemat węzła nr W2



Schemat węzła nr W3 i HP1



Zasuwa żeliwna DN80 równoprzelotowa z miękkim uszczelnieniem klina z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 DIN 1563 na ciśnienie min PN10 malowanego farbą epoksydową (grubość powłoki 250um) DIN30677 wg. wymogów GSK-RAL potwierdzone certyfikatem, długość zabudowy krótka F4, min. 4 oringowe uszczelnienie śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną przed korozją, klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM.
Skrzynka uliczna sztywna
Obudowa teleskopowa typ 9500
średnica 100 RD 1,3–1,8
Płyta podkładowa

- Hydrant podziemny DN80
- kolano dwukołnierzowe ze stopą
- skrzynka uliczna dla hydrantów podziemnych
- podstawa stabilizacyjna skrzynki

PROJEKT		PRACOWNIA SANITARNA	email: wojciechw@op.pl tel. 695-555-041
		WOJCIECH WIEŁA	NIP 617-205-77-33 REGON 386762357
TEMAT	Budowa sieci wodociągowej		SKALA 1:---
LOKALIZACJA	Rejon ul. Śliwkowej-Owocowej, Działka nr 1/8, 22, 27/30, j.ewidencyjna 301701_1 Ostrów Wielkopolski obręb 0127, 0128		DATA 06.2026
INWESTOR	WODKAN S.A. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski		NR RYSUNKU
NAZWA RYSUNKU	Sieć wodociągowa - schematy węzłów wodociągowych		IS.W3
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. Wojciech Wieła nr upr. WKP/0181/PWOS/19; nr ewid. WKP/IS/0270/19 projektowanie bez ograniczeń w specjalności sanitarnej		PODPIS <i>W. Wieła</i>
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. Małgorzata Herbiak-Szmajdzińska nr upr. WKP/0332/PWOS/21; nr ewid. WKP/IS/0380/21 projektowanie bez ograniczeń w specjalności sanitarnej		PODPIS <i>Małgorzata Herbiak-Szmajdzińska</i>
ASYSTENT BRANŻY SANITARNEJ	inż. Rafał Zemski		PODPIS