

Ostrów Wielkopolski dn. ...~~2026~~..10..14.....

Dotyczy: Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: 23 Stycznia, Starotargowa, Sądowa, Ledóchowskiego, Godebskiego, Staroprzygodzka, Kościuszki oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Gimnazjalnej.

znak sprawy: REN/KS/KD/21/2026

Pytania z dnia 12.10.2026, część 1:

Pytanie nr 1

W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia oraz koniecznością szczegółowej analizy dokumentacji przetargowej w celu rzetelnego przygotowania oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.10.2026 r. Proponowana zmiana pozwoli na dokładne zapoznanie się z dokumentacją oraz przygotowanie oferty uwzględniającej wszystkie wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 października 2026 r. Z uwagi na fakt, iż do upływu terminu składania ofert, a tym samym do ich otwarcia, pozostało jeszcze wystarczająco dużo czasu, Zamawiający na obecnym etapie nie widzi potrzeby przedłużania terminu składania ofert.

Pytanie nr 2

Zamawiający wskazał termin realizacji I etapu na dzień 21.12.2026 i II etapu na 28.05.2027 r. Zwracamy uwagę, iż do obowiązków wykonawcy należy opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu oraz uzyskania zezwolenia zajęcie pasa drogowego. Procedura ta trwa zazwyczaj ok. 3 miesiące. Ponadto wkraczamy w okres jesienno- zimowy, co może wiązać się z utrudnieniami w przeprowadzaniu prac, ze względu na warunki atmosferyczne. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji etapu I etap do 31.03.2027 i etapu II do 31.07.2027.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy: do dnia 28.05.2027, w tym:

- a) do dnia 21.12.2026 r. I etap – renowacja bezwykopowa w ulicy Sądowej, Ledóchowskiego i Godebskiego.
- b) do dnia 28.05.2027 r. - II etap - renowacja bezwykopowa w ulicy 23 Stycznia, Starotargowej, Staroprzygodzkiej, Kościuszki i Gimnazjalnej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający udostępni inspekcję CCTV przedmiotowych kanałów? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie w postaci linku do pobrania np. WeTransfer.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie posiada własnej inspekcji CCTV kanałów sanitarnych ani kanału deszczowego.

Pytanie nr 4

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia zawarł zapis „Zamówienie obejmuje wykonanie bezwykopowej naprawy wkładem elastycznym wykonanym z tkaniny technicznej z włókna szklanego typu ECR nasączonego żywicą poliestrową i utwardzonego promieniami UV z powłoką styrenoszczelną zintegrowaną z rękawem”, wskazując wymagane parametry rękawa jednoznacznie wskazujące na niemieckiego producenta SAERTEX multiCom, Brocherbecker Damm 52, 48369 Saerbeck. Tym samym Zamawiający znacząco ograniczył konkurencyjność postępowania, dyskwalifikując udział wykonawców zaopatrywanych przez innych dostawców, eliminując w ten sposób wszystkich polskich producentów rękawa. Mając na uwadze powyższe wzywamy Zamawiającego do rezygnacji z wymagań tj. „powłoka styrenoszczelna zintegrowana z rękawem”, które nie tylko nie mają uzasadnienia technicznego, ale również mogą przyczynić się do późniejszych problemów eksploatacyjnych oraz wzywamy o dopuszczenie innych producentów rękawa, w tym oferujących rękawy z usuwalną powłoką antystyrenową, nie zintegrowaną.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wymaga, aby bezwykopowa naprawa została wykonana wkładem elastycznym z tkaniny technicznej z włókna szklanego typu ECR, nasączonym żywicą poliestrową i utwardzanym promieniami UV, z powłoką styrenoszczelną zintegrowaną z rękawem, o parametrach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie z dnia 12.10.2026, część 2:

Pytanie nr 5

W odniesieniu do oczekiwań Zamawiającego ws wymagań materiałowych dotyczących rękawa z włókna szklanego z wewnętrzną nieusuwalną powłoką antystyrenową pragniemy zaznaczyć, że zdaniem potencjalnego wykonawcy opisano przedmiot zamówienia poprzez cechy konstrukcyjne produktu, które nie mają związku z wymaganymi parametrami użytkowymi i prowadzą do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu producentów zdolnych do dostarczenia rozwiązania równoważnego. Powyższą tezę potwierdza fakt, że liczba składanych ofert w postępowaniach prowadzonych wcześniej, jest każdorazowo ograniczona, w porównaniu do liczby ofert, które składane są na analogiczny zakres prac u innych Zamawiających.

Wnosimy zatem o dopuszczenie rękawów równoważnych produkowanych na tzw. zakładkę bez wewnętrznego szycia i bez zintegrowanej folii antystyrenowej.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wymaga, aby bezwykopowa naprawa została wykonana wkładem elastycznym z tkaniny technicznej z włókna szklanego typu ECR, nasączonym żywicą poliestrową i utwardzanym promieniami UV, z powłoką styrenoszczelną zintegrowaną z rękawem, o parametrach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Dyrektor ds. Technicznych
PROKURANT

Zdzisław Marek

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak